

Prezados, em resposta aos questionamentos feitos por e-mail, temos a informar que:

1. Solicitamos planta de locação das edificações, bem como as distâncias entre elas. Se possível, fornecer também as coordenadas destas edificações.

R: Não dispomos de plantas com as coordenadas das edificações. Elas se localizam próximas umas das outras, no entorno de 200m, e distantes uns 4.000 metros da portaria principal do Porto, Gate. Em anexo encaminho foto com a posição aproximada.

2. Solicitamos, caso haja, todos os projetos das edificações (estruturais, utilidades, etc.).

R: Não existem.

3. Solicitamos o projeto das utilidades que se encontram próximas as edificações (redes elétricas, águas pluviais, redes de telefonia e lógica, redes de esgoto sanitário).

R: As edificações são antigas e já existiam na área do porto. Não possuímos projetos.

4. Solicitamos informar o limite mais baixo de altura e a menor largura existentes no trajeto desde o Portão principal até as edificações e também entre elas.

R: Respondida na pergunta nº1.

5. Solicitamos informar se poderemos instalar container com chuveiros e sanitários.

R: Sim.

6. Caso a pergunta anterior seja positiva, informar aonde poderemos instalá-lo e se haverá disponibilidade de água potável, energia e possibilidade de ligação com a rede de esgoto.

R: O porto indicará o local onde será instalado o contêiner, disponibilizando ponto de água e energia. Com relação à rede de esgoto deverá ser previsto banheiro químico.

7. Durante a visita, percebemos que existem cabos elétricos e utilidades (esgoto e água) ligados as edificações. Deveremos proceder o desligamento, ou será do escopo de vocês?

R: A rede elétrica será desligada pelo Porto. O esgoto em fossa deverá ser aterrado pela empresa. A água vem de nascente, podendo ser fechada junto ao reservatório.

8. Uma das edificações fica sobre uma rede de águas que desce do morro existente imediatamente a ré desta estrutura. Favor informar o limite da demolição desta edificação, se até a laje ou até a fundação exclusiva.

R: Só até a laje.

9. Solicitamos informar se os pisos e fundações das construções, exceto da edificação que fica sobre a rede de águas que desce do morro, devem ser removidos.

R; Limitar a remoção até os pisos. Não precisa retirar as fundações.